



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6102BP5481
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	ITAP S.p.A. Via Ruca n.19/21, I-25065 Lumezzane S.S. (BS)
Vertreiber <i>distributor</i>	ITAP S.p.A. Via Ruca n.19/21, I-25065 Lumezzane S.S. (BS)
Produktart <i>product category</i>	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Kugelhahn (6102)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kugelhahn mit vollem Durchgang für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	ball valves GREEN 376, 377, 378, 379
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 20220917 vom 15.09.2022 (TTR) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0105/16 vom 22.09.2021 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0337/19 vom 19.02.2020 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 13828 (01.12.2003) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	26.11.2027 / 22-0627-WNV

202005-04-1-CE

04.10.2022 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
376, 377, 378, 379	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 8	
376, 377, 378, 379	Armaturengruppe: I Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 10	
376, 377, 378, 379	Armaturengruppe: I Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	ABP: PA-IX 7616/I
376, 377, 378, 379	Armaturengruppe: I Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	ABP: PA-IX 7616/I
376, 377, 378, 379	Armaturengruppe: I Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	ABP: PA-IX 7616/I
376, 377, 378, 379	Armaturengruppe: I Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	ABP: PA-IX 7616/I
376, 377, 378, 379	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	
376, 377, 378, 379	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
376; 378	Anschlussart: beiderseitig Innengewinde
377; 379	Anschlussart: eingangsseitig Innengewinde; ausgangsseitig Außengewinde
378; 379	mit kurzem Hebelgriff

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
HW-1011DM0451	Zusammengesetztes Produkt, Produktgruppe P1	Green Ball Valve/Green Ball Valve	TAP S.p.A.

DVGW